水質検査結果（浸出液処理設備（余水処理設備）からの放流水）

測定項目	測定日 / 結果の得られた日 / 単位	2021年2月2日 / 2021年2月15日	2021年3月1日 / 2021年3月15日	2021年4月2日 / 2021年4月23日	2021年5月6日 / 2021年5月24日	2021年6月1日 / 2021年6月16日	2021年7月12日 / 2021年7月29日	2021年7月12日 / 2021年8月26日	2021年8月2日 / 2021年8月26日	2021年9月1日 / 2021年9月15日	2021年10月1日 / 2021年10月25日	2021年11月1日 / 2021年11月17日	2021年12月1日 / 2021年12月20日	2022年1月5日 / 2022年1月26日	2022年2月1日 / 2022年2月16日	2022年3月1日 / 2022年3月16日	2022年4月12日 / 2022年4月26日	2022年5月9日 / 2022年5月26日	2022年6月6日 / 2022年6月23日	2022年7月4日 / 2022年7月26日	2022年7月4日 / 2022年8月17日	2022年8月1日 / 2022年8月17日	2022年9月12日 / 2022年9月27日	2022年10月6日 / 2022年10月28日	2022年11月14日 / 2022年11月25日	2022年12月1日 / 2022年12月19日	2023年1月6日 / 2023年1月27日	2023年2月1日 / 2023年2月20日	2023年3月1日 / 2023年3月17日	2023年4月4日 / 2023年4月25日	2023年5月8日 / 2023年5月22日	2023年6月12日 / 2023年6月27日	2023年7月3日 / 2023年7月25日	2023年7月3日 / 2023年8月29日	2023年8月14日 / 2023年8月29日	2023年9月5日 / 2023年9月20日	2023年10月2日 / 2023年10月24日	2023年11月1日 / 2023年11月16日	2023年12月1日 / 2023年12月14日	2024年1月15日 / 2024年1月29日	2024年2月1日 / 2024年2月16日		廃掃法基準値	測定頻度
水素イオン濃度（pH）		8.3	8.3	8.0	8.3	8.1	8.3		8.4	8.4	8.6	8.5	8.0	7.3	7.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2		8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.5	8.4		8.6	8.3	8.5	8.5	8.2	8.2	7.9		5.0～9.0	1回／月
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	<0.5	1.1	1.6	<0.5	1.4	1.7		1.8	1.2	1.1	<0.5	0.6	5.7	3.6	1.5	0.9	1.6	3.8	1.4		2.2	1.1	0.8	2.1	1.3	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.8	0.8		7.8	1.1	0.9	1.0	1.9	1.4	0.5		90	〃
浮遊物質量（SS）	mg/l	<1	1	1	3	2	2		3	2	2	<1	<1	<1	<1	3	2	1	<1	2		1	1	4	1	2	<1	2	<1	1	2	5	2		5	1	2	2	3	2	3		60	〃
アルキル水銀化合物	mg/l						<0.0005													<0.0005													<0.0005										N.D	1回／年
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l						<0.0005													<0.0005													<0.0005										0.005	〃
鉛およびその化合物	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l						<0.003													<0.001													<0.001										0.03	〃
有機燐化合物	mg/l						<0.1													<0.1													<0.1										1	〃
六価クロム化合物	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										0.5	〃
砒素およびその化合物	mg/l						0.004													0.002													0.002										0.1	〃
シアン化合物	mg/l						<0.1													<0.1													<0.1										1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l						<0.0005													<0.0005													<0.0005										0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.2	〃
四塩化炭素	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l						<0.0004													<0.0004													<0.0004										0.02	〃
チウラム	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.06	〃
シマジン	mg/l						<0.0003													<0.0003													<0.0003										0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l						<0.0003													<0.0003													<0.0003										0.2	〃
ベンゼン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l						<0.002													0.0													<0.001										0.1	〃
ほう素およびその化合物	mg/l						4.00													3.84													4.58										230	〃
ふっ素およびその化合物	mg/l						1.09													1.01													1.14										15	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l						<0.1													<0.1													<0.1										200	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l						<0.5													<0.5													<0.5										5	〃
フェノール類含有量	mg/l						<0.05													<0.05													<0.05										5	〃
銅含有量	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										3	〃
亜鉛含有量	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										2	〃
溶解性鉄含有量	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										10	〃
クロム含有量	mg/l						<0.01													<0.01													<0.01										2	〃
大腸菌群数	個cm3・d						不検出													不検出													不検出										日間平均3000	〃
燐含有量	mg/l						0.036													0.029													0.078										日間平均8 16	〃
1，4-ジオキサン	mg/l						<0.0002													<0.0002													<0.0002										0.5	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l							0.000063													0													0									10	〃