

平成 25 年 10 月 24 日
電源開発株式会社

磯子火力発電所新 2 号機の発電停止について

当社 磯子火力発電所新 2 号機（所在地：神奈川県横浜市、定格出力：56.2 万 kW^{※1}）は、定格出力運転中に、ボイラー内にて蒸気漏れの可能性があるとして判断されたため、23 日午後 4 時 02 分に発電を停止しました。

現在、原因について調査を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）磯子火力発電所の概要

場 所	神奈川県横浜市磯子区
燃 料	石炭
出 力	116.2 万 kW（1 号機：60 万 kW、2 号機：56.2 万 kW）
運転開始年月	平成 14 年 4 月 新 1 号機営業運転開始 平成 21 年 7 月 新 2 号機営業運転開始

※1：平成 24 年 12 月に発生した低圧タービン動翼の一部折損により、圧力プレートを設置して暫定対策を行ったため、発電出力が低下(▲3.8 万 kW)しております(6 月 3 日お知らせ済み)。

以 上