

## 電気事業法の水力発電設備に関する工事計画の認可・届出の不備事項

管轄産業保安監督部名	No.	水系名	所在県名	発電所名	出力(kW)	完成年	管轄支店	申請不備の内容
関東東北産業保安監督部東北支部	1	信濃川	新潟県	奥清津	1,000,000	S57.7	東日本	二居ダム予備電源装置
	2	信濃川	新潟県	黒又川第一	61,500	S33.10	東日本	黒又線用遮断器、黒又川第一ダム予備電源装置
中部近畿産業保安監督部	3	天竜川	静岡県	佐久間	350,000	S31.9	中部	佐久間ダム予備電源装置
	4	天竜川	静岡県	水窪	50,000	S44.5	中部	水窪ダム予備電源装置
	5	天竜川	静岡県	秋葉第一	45,300	S33.1	中部	秋葉ダム予備電源装置
	6	天竜川	静岡県	船明	32,000	S52.4	中部	船明ダム予備電源装置
	7	庄川	岐阜県	御母衣	215,000	S36.5	中部	御母衣ダム予備電源装置
	8	庄川	岐阜県	御母衣第二	59,200	S38.12	中部	大白川ダム・白水ダムの予備電源装置、小豆谷取水ダム
	9	銚子川	三重県	尾鷲第二	25,000	S36.9	西日本	クチスポダム予備電源装置
中部近畿産業保安監督部近畿支部	10	新宮川	和歌山県	七色	82,000	S40.7	西日本	七色ダム予備電源装置
中国四国産業保安監督部四国支部	11	吉野川	高知県	早明浦	42,000	S49.7	西日本	山崎ダム予備電源装置
	12	奈半利川	高知県	魚梁瀬	36,000	S40.6	西日本	魚梁瀬ダム予備電源装置
	13	奈半利川	高知県	長山	37,000	S35.7	西日本	平鍋ダム予備電源装置