

平成 25 年 11 月 5 日
電源開発株式会社

磯子火力発電所新 2 号機の運転再開について

当社 磯子火力発電所新 2 号機（所在地：神奈川県横浜市、定格出力：56.2 万 kW）は、ボイラからの蒸気漏れの可能性があるため、10 月 23 日(水)から発電を停止しておりました（10 月 24 日お知らせ済）。

その後、ボイラ内の点検を実施した結果、2 次節炭器^{※1}の 2 本の管から蒸気リークの破口を確認したため、損傷管の補修及び類似箇所の点検を行い、11 月 2 日(土)9 時に運転を再開いたしました。

当社は、今後も発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※1：節炭器：ボイラー排出ガスの熱を使ってボイラ給水を加熱しボイラの効率を上げる装置

以 上