

平成 26 年 7 月 9 日
電源開発株式会社

磯子火力発電所新 1 号機の運転再開について

当社 磯子火力発電所新 1 号機（所在地：神奈川県横浜市、定格出力：60 万 kW）は、押込通風機用電動機^{※1}の電気故障により、6 月 29 日(日)から発電を停止しておりました（6 月 30 日お知らせ済）。

その後、押込通風機用電動機及び動力ケーブルの点検を実施した結果、電動機側ケーブルの溶断を確認したため、当該ケーブルの取替補修を行い、7 月 9 日(水)7 時 00 分に運転を再開いたしました。

今般の電気故障原因について調査した結果、電動機側ケーブルの絶縁劣化により、電氣的な短絡に至ったものと推定しております。

当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※1 押込通風機用電動機：ボイラ内に燃料の燃焼に必要な空気を送り込むファン用の電動機（モーター）

以 上