

平成 26 年 9 月 5 日
電源開発株式会社

手取川第一発電所の発電停止について

当社 手取川第一発電所（所在地：石川県白山市、定格出力：25 万 kW）は、9 月 3 日巡視点検中に、手取川ダム底部取水用ゲートを開閉させる重りを吊っているワイヤーが破断していることを確認しました。重りの脱落により、発電への影響が懸念されることから、同日午後 3 時 16 分に発電を停止しました。

現在、点検を実施しており、点検結果を踏まえ、補修等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

【添付資料】手取川ダム取水塔断面図

（参考）手取川第一発電所の概要

所 在 地	石川県白山市東二口
水系名－河川名	手取川－手取川
発 電 所 型 式	ダム水路式
出 力	25 万 kW (1号機：12.5 万 kW、2号機：12.5 万 kW)
運 転 開 始 年 月	昭和 54 年 8 月

以 上