

平成 27 年 12 月 21 日
電 源 開 発 株 式 会 社

松浦火力発電所 2 号機の発電停止について

当社 松浦火力発電所 2 号機（所在地：長崎県松浦市、定格出力：100 万 kW）は、定格出力運転中に、ボイラーへの補給水量が増加していることを確認しました。その後、運転状況を監視しながら調査・確認をしておりましたが、ボイラー蒸気漏れの疑いがあることから、点検、補修が必要と判断し、本日、午後 3 時に発電を停止しました。

現在、ボイラーの内部点検実施に向け準備中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）松浦火力発電所の概要

場 所	長崎県松浦市志佐町
燃 料	石 炭
出 力	200 万 kW (1 号機：100 万 kW、2 号機：100 万 kW)
運 転 開 始 年 月	平成 2 年 6 月 1 号機営業運転開始 平成 9 年 7 月 2 号機営業運転開始

以 上