

平成 24 年 4 月 6 日
電源開発株式会社

北海道・本州間電力連系設備について

当社北海道・本州間電力連系設備は、平成 24 年 1 月 24 日に海運会社の貨物船の錨により海底ケーブル 3 条のうち 1 条が損傷するという事故が発生、補修工事を実施していましたが、今般、補修工事が完了し、本日午前 3 時 02 分に復旧いたしました。

一方、上記ケーブルとは別のケーブルで、漏油が確認されたことから、当該ケーブルを本日午前 0 時 00 分に停止し、点検、補修を開始いたしました。現時点で復旧の見込みは未定です。

なお、漏油場所は北海道側陸上部のマンホール内であり、油が外部に漏れることはありません。

このため、北海道・本州間電力連系設備は、引き続き設備容量が 30 万 kW の運用となっております。

弊社といたしましては、一刻も早い設備容量 60 万 kW への復旧を目指して全力で工事を進めてまいります。

以 上