水質検査結果（地下水等）

1．灰捨場周辺No．１

	測定日	2022年4月12日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月12日	2022年10月6日	2022年11月14日	2022年12月1日	2023年1月6日	2023年2月1日	2023年3月1日	2023年4月4日	2023年5月8日	2023年6月12日	2023年7月3日	2023年7月3日	2023年8月14日	2023年9月5日	2023年10月2日	2023年11月1日	2024年1月15日	2024年2月1日	2024年3月1日	2024年4月2日	2024年5月7日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年8月1日	2024年9月2日	2024年10月4日	2024年11月1日	2024年12月2日	2025年1月10日	2025年2月3日	2025年3月3日	2025年4月2日	廃掃法基準値	測定頻度
	結果の得られた日	2022年4月26日	2022年5月26日	2022年6月23日	2022年7月26日	2022年8月17日	2022年8月17日	2022年9月27日	2022年10月28日	2022年11月25日	2022年12月19日	2023年1月27日	2023年2月20日	2023年3月17日	2023年4月25日	2023年5月22日	2023年6月27日	2023年7月25日	2023年8月29日	2023年8月29日	2023年9月20日	2023年10月24日	2023年11月16日	2024年1月29日	2024年2月16日	2024年3月15日	2024年4月25日	2024年5月22日	2024年6月24日	2024年7月18日	2024年8月16日	2024年8月16日	2024年9月18日	2024年10月25日	2024年11月19日	2024年12月17日	2025年1月28日	2025年2月19日	2025年3月18日	2025年4月22日		
測定項目	単位																																									
電気伝導率	mS/cm	0.73	0.58	0.48	0.48		0.36	0.45	0.53	0.46	0.50	0.72	0.68	0.72	0.71	0.71	0.71	0.65		0.59	0.56	0.53	0.62	0.81	0.80	0.81	0.74	0.68	0.62	0.46		0.47	0.45	0.54	0.37	0.48	0.68	0.65	0.68	0.71	－	1回/月
アルキル水銀	mg/l				<0.0005													<0.0005												<0.0005											ND	1回/年
総水銀	mg/l				<0.0005													<0.0005												<0.0005											0.0005	〃
鉛	mg/l				<0.001													<0.001												<0.001											0.01	〃
カドミウム	mg/l				<0.0001													<0.0001												<0.0001											0.003	〃
六価クロム	mg/l				<0.005													<0.005												<0.005											0.05	〃
砒素	mg/l				<0.001													<0.001												0.001											0.01	〃
全シアン	mg/l				<0.1													<0.1												<0.1											ND	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l					0.099													0.000057												0.00089										1	〃

2．灰捨場周辺No．２

	測定日	2022年4月12日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月12日	2022年10月6日	2022年11月14日	2022年12月1日	2023年1月6日	2023年2月1日	2023年3月1日	2023年4月4日	2023年5月8日	2023年6月12日	2023年7月3日	2023年7月3日	2023年8月14日	2023年9月5日	2023年10月2日	2023年11月1日	2024年1月15日	2024年2月1日	2024年3月1日	2024年4月2日	2024年5月7日	2024年6月3日	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年8月1日	2024年9月2日	2024年10月4日	2024年11月1日	2024年12月2日	2025年1月10日	2025年2月3日	2025年3月3日	2025年4月2日	廃掃法基準値	測定頻度
	結果の得られた日	2022年4月26日	2022年5月26日	2022年6月23日	2022年7月26日	2022年8月17日	2022年8月17日	2022年9月27日	2022年10月28日	2022年11月25日	2022年12月19日	2023年1月27日	2023年2月20日	2023年3月17日	2023年4月25日	2023年5月22日	2023年6月27日	2023年7月25日	2023年8月29日	2023年8月29日	2023年9月20日	2023年10月24日	2023年11月16日	2024年1月29日	2024年2月16日	2024年3月15日	2024年4月25日	2024年5月22日	2024年6月24日	2024年7月18日	2024年8月16日	2024年8月16日	2024年9月18日	2024年10月25日	2024年11月19日	2024年12月17日	2025年1月28日	2025年2月19日	2025年3月18日	2025年4月22日		
測定項目	単位																																									
電気伝導率	mS/cm	0.86	0.77	0.59	0.57		0.52	0.57	0.57	0.57	0.59	0.77	0.84	0.90	0.86	0.80	0.76	0.74		0.83	0.80	0.92	0.82	0.92	0.99	1.01	1.00	0.85	0.79	0.50		0.61	0.60	0.55	0.52	0.60	0.76	0.85	0.89	0.88	－	1回/月
アルキル水銀	mg/l				<0.0005													<0.0005												<0.0005											ND	1回/年
総水銀	mg/l				<0.0005													<0.0005												<0.0005											0.0005	〃
鉛	mg/l				<0.001													<0.001												<0.001											0.01	〃
カドミウム	mg/l				<0.0001													<0.0001												<0.0001											0.003	〃
六価クロム	mg/l				<0.005													<0.005												<0.005											0.05	〃
砒素	mg/l				<0.002													<0.001												0.001											0.01	〃
全シアン	mg/l				<0.1													<0.1												<0.1											ND	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l					0.099													0												0										1	〃