## 水質検査結果（浸出液処理設備（余水処理設備）からの放流水）

| 測定項目 | 単位 | 測定日 結果の得られた日 | 2022年6月6日 2022年6月23日 | 2022年7月4日 2022年7月26日 | 2022年7月4日 2022年8月17日 | 2022年8月1日 2022年8月17日 | 2022年9月12日 2022年9月27日 | 2022年10月4日 2022年10月28日 | 2022年11月14日 2022年11月25日 | 2022年12月1日 2022年12月19日 | 2023年1月6日 2023年1月27日 | 2023年2月1日 2023年2月20日 | 2023年3月1日 2023年3月17日 | 2023年4月4日 2023年4月25日 | 2023年5月8日 2023年5月22日 | 2023年6月12日 2023年6月27日 | 2023年7月3日 2023年7月25日 | 2023年7月3日 2023年8月29日 | 2023年8月14日 2023年8月29日 | 2023年9月5日 2023年9月20日 | 2023年10月2日 2023年10月24日 | 2023年11月1日 2023年11月18日 | 2023年12月1日 2023年12月14日 | 2024年1月15日 2024年1月29日 | 2024年2月1日 2024年2月16日 | 2024年3月1日 2024年3月15日 | 2024年4月2日 2024年4月25日 | 2024年5月7日 2024年5月22日 | 2024年6月3日 2024年6月24日 | 2024年7月1日 2024年7月18日 | 2024年7月1日 2024年8月16日 | 2024年8月1日 2024年8月16日 | 2024年9月2日 2024年9月18日 | 2024年10月4日 2024年10月25日 | 2024年11月1日 2024年11月19日 | 2024年12月2日 2024年12月17日 | 2025年1月10日 2025年1月28日 | 2025年2月3日 2025年2月19日 | 2025年3月3日 2025年3月18日 | 2025年4月2日 2025年4月22日 | 2025年5月8日 2025年5月28日 | 2025年6月2日 2025年6月18日 | 廃掃法基準値 | 測定頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（pH） | | | 8.2 | 8.2 | | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 5.0～9.0 | 1回／月 |
| 化学的酸素要求量（COD） | mg/l | | 3.8 | 1.4 | | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | | 7.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | <0.5 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 5.1 | 0.7 | | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 90 | 〃 |
| 浮遊物質量（SS） | mg/l | | <1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | <1 | 2 | <1 | 1 | 2 | 5 | 2 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 2 | 3 | 1 | 60 | 〃 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | N.D | 1回／年 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | 0.005 | 〃 |
| 鉛およびその化合物 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| カドミウムおよびその化合物 | mg/l | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 〃 |
| 有機燐化合物 | mg/l | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 〃 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 〃 |
| 砒素およびその化合物 | mg/l | | | 0.002 | | | | | | | | | | | | | 0.002 | | | | | | | | | | | | | 0.003 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| シアン化合物 | mg/l | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 〃 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 〃 |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| ジクロロメタン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 〃 |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.02 | 〃 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.04 | 〃 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 1 | 〃 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 〃 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 3 | 〃 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.06 | 〃 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | 0.02 | 〃 |
| チウラム | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.06 | 〃 |
| シマジン | mg/l | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 〃 |
| チオベンカルブ | mg/l | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 〃 |
| ベンゼン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | 0.001 | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 〃 |
| ほう素およびその化合物 | mg/l | | | 3.84 | | | | | | | | | | | | | 4.58 | | | | | | | | | | | | | 5.53 | | | | | | | | | | | | | 230 | 〃 |
| ふっ素およびその化合物 | mg/l | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | 1.14 | | | | | | | | | | | | | 1.12 | | | | | | | | | | | | | 15 | 〃 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | mg/l | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | 200 | 〃 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | | | <0.5 | | | | | | | | | | | | | <0.5 | | | | | | | | | | | | | <0.5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 〃 |
| フェノール類含有量 | mg/l | | | <0.05 | | | | | | | | | | | | | <0.05 | | | | | | | | | | | | | <0.05 | | | | | | | | | | | | | 5 | 〃 |
| 銅含有量 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 3 | 〃 |
| 亜鉛含有量 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 2 | 〃 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 10 | 〃 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 10 | 〃 |
| クロム含有量 | mg/l | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | 2 | 〃 |
| 大腸菌群数 | 個cm3・d | | | 不検出 | | | | | | | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | | | | | | 50.0 | | | | | | | | | | | | | 日間平均3000 | 〃 |
| 燐含有量 | mg/l | | | 0.029 | | | | | | | | | | | | | 0.078 | | | | | | | | | | | | | 0.041 | | | | | | | | | | | | | 日間平均8 16 | 〃 |
| 1, 4-ジオキサン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 〃 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00069 | | | | | | | | | | | | 10 | 〃 |