

水質検査結果(浸出液処理設備(余水処理設備)からの放流水)

測定項目	単位	測定日																												浸出液処理実績 放流実績なし	2024年												測定頻度									
		結果の求められ日	2022年7月13日	2022年8月10日	2022年9月12日	2022年10月13日	2022年11月16日	2022年12月7日	2023年1月18日	2023年2月22日	2023年3月8日	2023年4月13日	2023年5月17日	2023年6月14日	2023年7月5日	2023年8月23日	2023年9月5日	2023年9月23日	2023年9月13日	2023年10月12日	2023年11月8日	2023年12月13日	2024年1月1日	2024年2月21日	2024年3月6日	2024年4月10日	2024年5月15日	2024年6月10日	2024年6月5日		2024年9月25日	2024年10月9日	2024年11月27日	2024年12月4日	2025年1月22日	2025年2月12日	2025年3月5日	2025年4月4日	廃棄物 処理法 基準値													
水素イオン濃度 (pH)		7.7	7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	8.4	7.1	7.2	8.4	7.2	7.3	7.4		8.2	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	5.0～9.0	1回/月以上												
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	2.1	2.7	3.1	1.7	1.9	1.4	3.9	2.0	2.8	4.3	2.1	2.3	1.8	1.9	2.2	2.9	1.7	1.4	1.4		1.7	2.6	2.6	4.5	3.5	2.2	1.8	2.4	2.7	2.1	3.0	2.0	4.1	3.7	3.4	3.3	2.2	90	〃												
浮遊物質量 (SS)	mg/l	1	2	1	1	ND	ND	2	2	2	5	ND	1	ND	1	2	6	1	ND	2		3	1	ND	1	2	5	ND	9	6	7	8	10	3	2	ND	6	2	60	〃												
アルキル水銀化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	N.D	1回/年以上
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.005	〃
鉛およびその化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.03	〃
有機燐化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	1	〃
六価クロム化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.5	〃
砒素およびその化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.1	〃
シアン化合物	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.2	〃
四塩化炭素	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.02	〃
チウラム	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.06	〃
シマジン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.2	〃
ベンゼン	mg/l	ND												ND												ND												ND												ND	0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l	0.039												0.029												0.015												0.023												0.1	〃	
ほう素およびその化合物	mg/l	17.8												20.3												4.62												1.48												230	〃	
ふっ素およびその化合物	mg/l	1.73												1.43												0.75												0.37												15	〃	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l	12.0												18.7												5.89												14.2												200	〃	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	ND												ND												ND												ND												5	〃	
フェノール類含有量	mg/l	ND												ND												ND												ND												5	〃	
銅含有量	mg/l	0.01												ND												ND												ND												3	〃	
亜鉛含有量	mg/l	ND												ND												ND												0.01												2	〃	
溶解性鉄含有量	mg/l	ND												ND												0.02												0.02												10	〃	
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.01												ND												ND												ND												10	〃	
クロム含有量	mg/l	0.02												ND												ND												ND												2	〃	
大腸菌群数	個cm3・d	7												4												2												—												日間平均 3000	〃	
大腸菌数	CFU/ml・d	—												—												—												ND												日間平均 800	〃	
燐含有量	mg/l	ND												ND												ND												ND												—	〃	
1,4-ジオキサン	mg/l	ND												ND												ND												ND												0.5	〃	
ダイオキシン類	pg-TE/l	0.0023												0.0012												0.012												0.0033												10	〃	