

水質検査結果(浸出液処理設備(余水処理設備)からの放流水)

測定項目	単位	測定日																					2024年												浸出液処理実績 放流実績なし	測定頻度														
		結果の検出なし																					2024年1月1日 2024年2月21日 2024年3月4日 2024年3月18日 2024年4月6日 2024年4月22日 2024年5月10日 2024年5月26日 2024年6月10日 2024年6月26日 2024年7月9日 2024年7月25日 2024年8月8日 2024年8月24日 2024年9月7日 2024年9月23日 2024年10月7日 2024年10月23日 2024年11月6日 2024年11月22日 2024年12月6日 2024年12月22日 2025年1月5日 2025年1月21日 2025年2月4日 2025年2月20日 2025年3月5日 2025年3月21日 2025年4月4日 2025年4月20日 2025年5月4日 2025年5月20日 2025年6月3日 2025年6月19日 2025年7月3日 2025年7月19日 2025年8月2日 2025年8月18日 2025年9月1日 2025年9月17日 2025年9月30日																											
水素イオン濃度 (pH)		7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	8.4	7.1	7.2	8.4	7.2	7.3	7.4		8.2	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	5.0～9.0	1回/月以上										
化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	2.7	3.1	1.7	1.9	1.4	3.9	2.0	2.8	4.3	2.1	2.3	1.8	1.9	2.2	2.9	1.7	1.4	1.4		1.7	2.6	2.6	4.5	3.5	2.2	1.8	2.4	2.7	2.1	3.0	2.0	4.1	3.7	3.4	3.3	2.2	1.7	90	〃										
浮遊物質量 (SS)	mg/l	2	1	1	ND	ND	2	2	2	5	ND	1	ND	1	2	6	1	ND	2		3	1	ND	1	2	5	ND	9	6	7	8	10	3	2	ND	6	2	ND	60	〃										
アルキル水銀化合物	mg/l												ND												ND												ND												N.D	1回/年以上
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l												ND												ND												ND												0.005	〃
鉛およびその化合物	mg/l												ND												ND												ND												0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l												ND												ND												ND												0.03	〃
有機燐化合物	mg/l												ND												ND												ND												1	〃
六価クロム化合物	mg/l												ND												ND												ND												0.5	〃
砒素およびその化合物	mg/l												ND												ND												ND												0.1	〃
シアン化合物	mg/l												ND												ND												ND												1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l												ND												ND												ND												0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l												ND												ND												ND												0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l												ND												ND												ND												0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l												ND												ND												ND												0.2	〃
四塩化炭素	mg/l												ND												ND												ND												0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l												ND												ND												ND												0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												ND												ND												ND												1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												ND												ND												ND												0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												ND												ND												ND												3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												ND												ND												ND												0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l												ND												ND												ND												0.02	〃
チウラム	mg/l												ND												ND												ND												0.06	〃
シマジン	mg/l												ND												ND												ND												0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l												ND												ND												ND												0.2	〃
ベンゼン	mg/l												ND												ND												ND												0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l												0.029												0.015												0.023												0.1	〃
ほう素およびその化合物	mg/l												20.3												4.62												1.48												230	〃
ふっ素およびその化合物	mg/l												1.43												0.75												0.37												15	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l												18.7												5.89												14.2												200	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l												ND												ND												ND												5	〃
フェノール類含有量	mg/l												ND												ND												ND												5	〃
銅含有量	mg/l												ND												ND												ND												3	〃
亜鉛含有量	mg/l												ND												ND												0.01												2	〃
溶解性鉄含有量	mg/l												ND												0.02												0.02												10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/l												ND												ND												ND												10	〃
クロム含有量	mg/l												ND												ND												ND												2	〃
大腸菌群数	個cm3・d												4												2												—												日間平均 3000	〃
大腸菌数	CFU/ml・d												—												—												ND												日間平均 800	〃
燐含有量	mg/l												ND												ND												ND												—	〃
1,4-ジオキサン	mg/l												ND												ND												ND												0.5	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l												0.0012												0.012												0.0033												10	〃