水質検査結果（浸出液処理設備（余水処理設備）からの放流水）

測定項目	単位	測定日												2024年1月																			2025年11月			廃棄物処理法基準値	測定頻度
		2023年1月19日	2023年2月22日	2023年3月8日	2023年4月5日	2023年5月17日	2023年6月14日	2023年7月5日	2023年8月23日	2023年9月13日	2023年10月12日	2023年11月9日	2023年12月13日		2024年2月1日	2024年3月6日	2024年4月16日	2024年5月15日	2024年6月10日	2024年7月1日	2024年8月5日	2024年9月25日	2024年10月9日	2024年11月27日	2024年12月4日	2025年1月22日	2025年2月12日	2025年3月5日	2025年4月9日	2025年5月14日	2025年6月4日	2025年7月8日	2025年8月6日	2025年9月10日	2025年10月8日		2025年11月	2026年1月20日	2026年2月16日		
		2023年1月27日	2023年3月6日	2023年2月24日	2023年4月12日	2023年6月19日	2023年6月23日	2023年8月5日	2023年9月6日	2023年9月20日	2023年10月17日	2023年11月29日	2023年12月22日		2024年2月4日	2024年3月18日	2024年4月22日	2024年6月26日	2024年7月29日	2024年8月1日	2024年8月26日	2024年10月1日	2024年10月22日	2024年12月17日	2024年12月16日	2025年1月28日	2025年2月24日	2025年3月25日	2025年5月26日	2025年5月27日	2025年7月1日	2025年7月30日	2025年8月29日	2025年9月26日	2025年10月24日			2026年1月20日	2026年2月16日		
水素イオン濃度（pH）		7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	8.4	7.1	7.2	8.4	7.2	7.3	7.4	浸出液処理実績（放流実績）なし	8.2	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	浸出液処理実績（放流実績）なし	7.4	7.5	5.0～9.0	1回／月以上
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	2.0	2.8	4.3	2.1	2.3	1.8	1.9	2.2	2.9	1.7	1.4	1.4		1.7	2.6	2.6	4.5	3.5	2.2	1.8	2.4	2.7	2.1	3.0	2.0	4.1	3.7	3.4	3.3	2.2	1.7	2.7	1.7	0.8		1.7	1.5	90	〃
浮遊物質量（SS）	mg/l	2	2	5	ND	1	ND	1	2	6	1	ND	2		3	1	ND	1	2	5	ND	9	6	7	8	10	3	2	ND	6	2	ND	1	ND	ND		ND	2	60	〃
アルキル水銀化合物	mg/l					ND												ND											ND										N.D	1回／年以上
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l					ND												ND											ND										0.005	〃
鉛およびその化合物	mg/l					ND												ND											ND										0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l					ND												ND											ND										0.03	〃
有機燐化合物	mg/l					ND												ND											ND										1	〃
六価クロム化合物	mg/l					ND												ND											ND										0.5	〃
砒素およびその化合物	mg/l					ND												ND											ND										0.1	〃
シアン化合物	mg/l					ND												ND											ND										1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l					ND												ND											ND										0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l					ND												ND											ND										0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l					ND												ND											ND										0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l					ND												ND											ND										0.2	〃
四塩化炭素	mg/l					ND												ND											ND										0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l					ND												ND											ND										0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					ND												ND											ND										1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					ND												ND											ND										0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					ND												ND											ND										3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					ND												ND											ND										0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					ND												ND											ND										0.02	〃
チウラム	mg/l					ND												ND											ND										0.06	〃
シマジン	mg/l					ND												ND											ND										0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l					ND												ND											ND										0.2	〃
ベンゼン	mg/l					ND												ND											ND										0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l					0.029												0.015											0.023										0.1	〃
ほう素およびその化合物	mg/l					20.3												4.62											1.48										230	〃
ふっ素およびその化合物	mg/l					1.43												0.75											0.37										15	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l					18.7												5.89											14.2										200	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l					ND												ND											ND										5	〃
フェノール類含有量	mg/l					ND												ND											ND										5	〃
銅含有量	mg/l					ND												ND											ND										3	〃
亜鉛含有量	mg/l					ND												ND											0.01										2	〃
溶解性鉄含有量	mg/l					ND												0.02											0.02										10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/l					ND												ND											ND										10	〃
クロム含有量	mg/l					ND												ND											ND										2	〃
大腸菌群数	個cm3・d					4												2											—										日間平均3000	〃
大腸菌数	CFU/ml・d					-												—											ND										日間平均800	〃
燐含有量	mg/l					ND												ND											ND										—	〃
1,4-ジオキサン	mg/l					ND												ND											ND										0.5	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l					0.0012												0.012											0.0033										10	〃