水質検査結果（浸出液処理設備（余水処理設備）からの放流水）

測定項目	単位	測定日	2023年9月13日	2023年10月12日	2023年11月8日	2023年12月13日	2024年1月	2024年2月21日	2024年3月6日	2024年4月16日	2024年5月15日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月5日	2024年9月25日	2024年10月9日	2024年11月27日	2024年12月4日	2025年1月22日	2025年2月12日	2025年3月5日	2025年4月9日	2025年5月14日	2025年6月4日	2025年7月9日	2025年8月6日	2025年9月15日	2025年10月8日	2025年11月	2020年11月19日	2020年1月21日	2020年2月4日	2020年3月4日	2020年4月8日	2020年5月20日	2020年6月10日	2020年7月15日	2020年8月5日	2020年9月16日	廃棄物処理法基準値	測定頻度
		搬出の際に essに注	2023年9月25日	2023年10月17日	2023年11月29日	2023年12月22日		2024年3月4日	2024年3月18日	2024年4月22日	2024年6月26日	2024年7月29日	2024年8月1日	2024年8月26日	2024年10月1日	2024年10月22日	2024年12月17日	2024年12月16日	2025年1月28日	2025年2月26日	2025年3月25日	2025年5月26日	2025年5月27日	2025年7月1日	2025年7月30日	2025年8月29日	2025年9月26日	2025年10月30日		2020年12月3日	2020年2月18日	2020年3月3日	2020年3月17日	2020年5月25日	2020年6月11日	2020年6月27日	2020年8月20日	2020年8月27日	2020年9月29日		
水素イオン濃度（pH）			8.4	7.2	7.3	7.4	浸出液処理実績放流実績なし	8.2	7.2	7.6	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	浸出液処理実績放流実績なし	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	6.8	7.1	6.8	6.9	7.0	5.0～9.0	1回／月以上
化学的酸素要求量（COD）	mg/l		2.9	1.7	1.4	1.4		1.7	2.6	2.6	4.5	3.5	2.2	1.8	2.4	2.7	2.1	3.0	2.0	4.1	3.7	3.4	3.3	2.2	1.7	2.7	1.7	0.8		1.7	1.5	0.9	1.1	1.6	2.3	2.7	1.4	1.8	1.8	90	〃
浮遊物質量（SS）	mg/l		6	1	ND	2		3	1	ND	1	2	5	ND	9	6	7	8	10	3	2	ND	6	2	ND	1	ND	ND		ND	2	ND	ND	2	ND	1	ND	ND	ND	60	〃
アルキル水銀化合物	mg/l										ND											ND												ND						N.D	1回／年以上
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l										ND											ND												ND						0.005	〃
鉛およびその化合物	mg/l										ND											ND												ND						0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l										ND											ND												ND						0.03	〃
有機燐化合物	mg/l										ND											ND												ND						1	〃
六価クロム化合物	mg/l										ND											ND																		0.5	〃
六価クロム化合物(2026.4/1法改正)	mg/l																																	ND						0.2	〃
砒素およびその化合物	mg/l										ND											ND												ND						0.1	〃
シアン化合物	mg/l										ND											ND												ND						1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l										ND											ND												ND						0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l										ND											ND												ND						0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l										ND											ND												ND						0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l										ND											ND												ND						0.2	〃
四塩化炭素	mg/l										ND											ND												ND						0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l										ND											ND												ND						0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										ND											ND												ND						1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										ND											ND												ND						0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										ND											ND												ND						3	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										ND											ND												ND						0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l										ND											ND												ND						0.02	〃
チウラム	mg/l										ND											ND												ND						0.06	〃
シマジン	mg/l										ND											ND												ND						0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l										ND											ND												ND						0.2	〃
ベンゼン	mg/l										ND											ND												ND						0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l										0.015											0.023												0.017						0.1	〃
ほう素およびその化合物	mg/l										4.62											1.48												4.9						230	〃
ふっ素およびその化合物	mg/l										0.75											0.37												2.4						15	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l										5.89											14.2												1.2						200	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l										ND											ND												ND						5	〃
フェノール類含有量	mg/l										ND											ND												ND						5	〃
銅含有量	mg/l										ND											ND												ND						3	〃
亜鉛含有量	mg/l										ND											0.01												0.08						2	〃
溶解性鉄含有量	mg/l										0.02											0.02												0.01						10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/l										ND											ND												0.03						10	〃
クロム含有量	mg/l										ND											ND												ND						2	〃
大腸菌群数	個cm3・d										2																														日間平均3000	〃
大腸菌数	CFU/ml・d																					ND												ND						日間平均800	〃
燐含有量	mg/l										ND											ND												ND						—	〃
1,4-ジオキサン	mg/l										ND											ND												ND						0.5	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l										0.012											0.0033												0.0015						10	〃