水質検査結果（浸出液処理設備（余水処理設備）からの放流水）

測定項目	単位	測定日	2022年3月9日	2022年4月7日	2022年5月11日	2022年6月1日	2022年7月6日	2022年8月	2022年9月7日	2022年9月7日	2022年10月5日	2022年11月	2022年12月7日	2023年1月5日	2023年2月1日	2023年3月1日	廃掃法基準値	測定頻度
		結果の得られた日	2022年3月28日	2022年4月22日	2022年5月25日	2022年6月15日	2022年7月20日	―	2022年9月22日	2022年10月5日	2022年10月24日	―	2022年12月19日	2023年1月26日	2023年2月14日	2023年3月14日		
水素イオン濃度（pH）			8.0	7.8	8.0	7.8	8.1	装置不具合修復のため放流水なし	8.0		7.6	装置点検中のため放流水なし	7.9	7.8	7.8	7.8	5.0～9.0	1回/月
化学的酸素要求量（COD）	mg/l		3.1	3.8	1.3	1.2	1.5		1.7		1.4		2.1	1.5	1.2	3.2	90	〃
浮遊物質量（SS）	mg/l		ND	2	ND	3	ND		ND		ND		ND	ND	1	2	60	〃
アルキル水銀化合物	mg/l								ND								N.D	1回/年
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l								ND								0.01	〃
鉛およびその化合物	mg/l								ND								0.1	〃
カドミウムおよびその化合物	mg/l								ND								0.03	〃
有機燐化合物	mg/l								ND								1.0	〃
六価クロム化合物	mg/l								ND								0.5	〃
砒素およびその化合物	mg/l								0.021								0.1	〃
シアン化合物	mg/l								ND								1.0	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/l								ND								0.003	〃
トリクロロエチレン	mg/l								ND								0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/l								ND								0.1	〃
ジクロロメタン	mg/l								ND								0.2	〃
四塩化炭素	mg/l								ND								0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/l								ND								0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/l								ND								1.0	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								ND								0.4	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								ND								3.0	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								ND								0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/l								ND								0.02	〃
チウラム	mg/l								ND								0.06	〃
シマジン	mg/l								ND								0.03	〃
チオベンカルブ	mg/l								ND								0.2	〃
ベンゼン	mg/l								ND								0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/l								0.006								0.1	〃
ほう素およびその化合物	mg/l								6.5								230	〃
ふっ素およびその化合物	mg/l								0.7								15	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/l								0.1								200	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l								ND								5	〃
フェノール類含有量	mg/l								ND								5	〃
銅含有量	mg/l								ND								3	〃
亜鉛含有量	mg/l								ND								2	〃
溶解性鉄含有量	mg/l								0.05								10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/l								ND								10	〃
クロム含有量	mg/l								ND								2	〃
大腸菌群数	個cm3・d								2.0								日間平均3000	〃
燐含有量	mg/l								0.045								日間平均816	〃
1,4-ジオキサン	mg/l								ND								0.5	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/l									0.000018							10	〃