

建設段階における事故発生状況（区分Ⅰ）について（平成23年2月分）

平成23年2月分の公表区分（Ⅰ）の発生状況は、下記のとおりです。

区分Ⅰ

No	発生日	件名／内容
1	平成23年2月5日	<p>可動式仮設屋根の過負荷試験中の作業員の負傷について</p> <p>発電所構内で、可動式仮設屋根の過負荷試験中に、ワイヤーで引っ張られていた滑車の軸が折れ、滑車の前でワイヤー等の状況を監視していた作業員の左足に外れた滑車（重量 5.5kg）が当たり、被災した。</p> <p>業務車両で病院へ搬送し、左脛骨開放骨折、左腓骨骨折と診断され手術を受けた。今後約3ヶ月の加療を要する見込みである。</p>

<ニュースリリース経緯>

平成23年2月8日 [大間原子力建設所における人身災害の発生について](#)