

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（平成29年6月分）

平成29年6月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	平成29年6月22日	定検事務所新築工事 コンクリートポンプ車の輸送管解体作業中における全身打撲について 均しコンクリート打設終了後、コンクリートポンプ車ブーム先端の輸送管を外そうとした際、輸送管が敷鉄板上で滑り、その反動で飛ばされ被災。救急車で搬送され、検査の結果全身打撲の診断。1日休業し、現在は復帰している。