

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（平成 31 年 1 月分）

平成 31 年 1 月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	平成 31 年 1 月 18 日	足場盛替え作業中の右足かかと部と鉄骨の激突災害 原子炉建屋養生屋根上の足場盛替え作業中、足場土台となる鉄骨へロープを取り付け 3 人で引きずった際に、鉄骨の一番近くにいた被災者の右足かかとへ鉄骨が激突した。病院を受診し、縫合処置を受け、念のため破傷風の薬を処方された。不休。