

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2023年2月分）

2023年 2月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2023年2月15日	<ul style="list-style-type: none">・大間現地本部はまなす寮厚生館新築工事足場からの墜落災害・頚椎骨折、骨盤骨折、胸椎骨折・休業見込 約3ヶ月 <ul style="list-style-type: none">・新築中厚生館の屋根工事のステージ足場上で・5名で接着剤注入作業中に、資材が無くなったので、資材を取りに行くため移動中・作業を行っていたステージ足場から、下の別の足場へ移動した際に・1段下がった、雪が積もった足場上で足元が滑って、転倒し・作業を行っていたステージ足場と下の足場の間の開口部（幅1.8m、高さ0.9m）から約7.5m下の1階部分に墜落し、被災した <p>※被災者は落下時ヘルメット着用。墜落制止用器具（フルハーネス型）は着用していたが、移動中のため、使用していなかった。</p>