

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2025年2月分）

2025年2月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2025年2月17日(月)	<ul style="list-style-type: none">・鉄骨建入調整中のレバーブロック激突され災害・診断結果：鼻骨骨折、顔面擦過傷・不休災害 <p>大間原子力建設所にて、構台鉄骨の建入調整作業のためレバーブロックでワイヤーを引っ張っていた際、レバーブロックを取り付けていた鉄筋フックが破断し、レバーブロックが作業員1名の鼻に当たった。</p>