

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2026年7月分）

2026年7月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2026年7月22日（水）	・ 工事用電源設備の地絡に伴う構内停電
		・ 「66kV受電設備電源盤異常」および「工事用電源設備 高圧受電盤異常」の警報が発生し、建設所構内が全停電した。現場確認の結果、高圧遮断器盤（52R3）の二次側ケーブル接続部付近に焦げ痕が確認されており、当該箇所を起点とした電氣的故障が発生したものと推定。