

大間原子力発電所における仏国原子力安全局で確認された  
原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について（報告）

平成 28 年 10 月 31 日  
電源開発株式会社

当社は、原子力規制委員会からの指示文書「仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について（指示）」に基づき、原子炉圧力容器に使用されている鍛造鋼及び鋼板について、規格を上回る炭素濃度領域を含む可能性を評価しました。

その結果、炭素偏析部残存の可能性はないことを確認し、本日、原子力規制委員会に報告いたしましたのでお知らせします。

添付資料 原子炉圧力容器における鍛造鋼が規格（JIS 等）を上回る炭素濃度領域を含む可能性についての評価結果について（報告）

以 上