

平成 16 年 8 月 18 日

電源開発株式会社

## 「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査」の報告について

当社は、本日、経済産業省に対し、平成 16 年 8 月 11 日付けで同省より指示のありました、「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査」のうち、配管肉厚に係る非破壊検査実施の有無についての調査結果を報告いたしました。

報告の概要は以下の通りです。

### 1．調査結果の報告内容

当社火力発電所では定期的な配管肉厚の測定検査は実施しておりませんが、一部の発電所ではメーカー推奨部位の検査を実施し、問題ないことを確認しております。

### 2．今後の対応策

当面の安全対策として、各発電所の類似箇所について「立入制限区画」を設ける等の危険防止対策を行っております。

また、今後の非破壊検査の実施については、計画を策定し順次実施していくこととしており、その内容については経済産業省の指示に従い、運転開始後 20 年以上経過したものについては 9 月 13 日までに、運転開始後 20 年未満のものについては 10 月 12 日までに報告する予定です。

以 上