

平成 16 年 10 月 25 日

各 位

電 源 開 発 株 式 会 社
代表取締役社長 中垣 喜彦
(コード番号：9513 東証第一部)
問合せ先：総務部広報室
(電話：03-3546-2211)

新潟県中越地震による影響について

10 月 23 日に発生した新潟県中越地震による当社への影響につきまして、25 日正午現在の状況を下記のとおりお知らせいたします。

記

1．停止中発電機

発 電 所 名	号機	出力(kW)	備 考
奥只見発電所 (福島県檜枝岐村)	3	120,000	1～3号機(12万kW×3)
	4	200,000	4号機(20万kW) 計56万kW
奥只見(維持流量)発電所 (福島県檜枝岐村)		2,700	

2．停止原因等

発電所構内の発電機と送電線とを接続する機器である開閉所の一部屋外機器に損傷が発生したものです。

なお、発電機並びにダム等の発電本体に関わる設備については、点検の結果、現在までのところ異常ありません。

3．復旧見込み

現在復旧作業中で、数日中には復旧の見通しです。

4．その他

当社は新潟県、福島県で、合計約 402 万 kW (15 発電所) の水力発電設備を保有していますが、上記停止中以外の発電設備については、通常通り運用されています。

以 上