

平成 16 年 12 月 27 日  
電源開発株式会社

**発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査に関する報告の訂正  
ならびに当社火力発電所における配管肉厚の自主検査結果について**

平成 16 年 9 月 13 日経済産業省に提出した「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査に関する報告(運転開始後 20 年以上)」、平成 16 年 10 月 12 日経済産業省に提出した同訂正報告ならびに「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査に関する報告(運転開始後 20 年未満)」につきましては、その後の確認の結果、調査対象部位数に誤りがありましたので、別紙のとおり訂正させていただきます。

本内容につきましては、本日、報告書を訂正して国に再提出しておりますことを、あわせてお知らせいたします。

また、当社は、10 月 12 日以降、国に報告した調査対象部位に対して定期事業者検査時に配管の肉厚検査を実施しておりますが、これまでの検査の結果、石川石炭火力 1 号機において減肉により必要肉厚を下回っている部位が 1 箇所確認されました。

当該部位については、本定期事業者検査期間中(平成 16 年 11 月 1 日～平成 17 年 2 月 14 日)に取替を実施いたします。

以 上

- (別紙 1) 平成 16 年 10 月 12 日発表資料(運転開始 20 年未満)の訂正箇所
- (別紙 2) 平成 16 年 9 月 13 日発表資料(運転開始 20 年以上)の訂正箇所
- (別紙 3) 石川石炭火力 1 号機 検査結果

< 問合せ先 >

東京：本店 広報室 山田・吉永  
03-3546-2211 (代表)

沖縄：石川石炭火力発電所 林  
098-964-3711 (代表)