

大黒谷ダムの安全性について

大黒谷ダム（尾上郷発電所）に関して、ダムの漏水量、変位計測（沈下量、水平変位量）から安全性について検討を行った結果、漏水量、変位量ともに安定的に推移していること、また、巡視点検の結果等からも漏水の濁りやダムの変状は認められないことから、安全性が確保されているものと判断しております。

〔大黒谷ダム（尾上郷発電所）諸元〕

河 川 : 庄川水系尾上郷川支川大黒川

ダムの形式：ロックフィル式ダム

(高さ 34m×堤長 140m、堤体積 280 千m³)

流域面積 : 64.6km² (湛水面積 9ha)

総貯水容量：1,070 千 m^3 （有効貯水容量 320 千 m^3 ）

竣工年月 : 昭和 46 年 11 月

最大出力 : 2 万 kW

