

平成24年3月15日

電源開発株式会社

磯子火力発電所新1号機の発電停止について

当社 磯子火力発電所新1号機（所在地：神奈川県横浜市、定格出力：60万kW）は、定格出力運転中に、ボイラーの過熱低減器から蒸気漏れを確認したため、出力を下げ、本日午前6時に発電を停止しました。

現在、原因について調査を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）磯子火力発電所の概要

場 所	神奈川県横浜市磯子区
燃 料	石炭
出 力	120万kW（1号機：60万kW、2号機：60万kW）
運転開始年月	平成14年4月 新1号機営業運転開始 平成21年7月 新2号機営業運転開始

<別紙> ボイラー過熱低減器 蒸気漏れ箇所概略図

以 上