

平成 24 年 7 月 19 日
電源開発株式会社

北海道・本州間電力連系設備の復旧について

当社北海道・本州間電力連系設備（設備容量：60万kW）は、交直変換装置（第1極）に不具合が発生したため、昨日午前7時00分に停止して設備の点検ならびに試験を行いました。（平成24年7月18日お知らせ済）

その結果、上北変換所（住所：青森県上北郡東北町）第1極のサイリスタ素子*の交換が必要と判断されたため、その交換を実施し、本日午後2時00分に設備容量60万kWに復旧いたしました。

当社といたしましては、再発防止に向けた取組みを進め、本設備の保守に万全を期してまいります。

*サイリスタ素子：交流を直流に、あるいは直流を交流に変換するための半導体

以 上