

平成 26 年 6 月 30 日  
電源開発株式会社

### 磯子火力発電所新 1 号機の発電停止について

当社 磯子火力発電所新 1 号機（所在地：神奈川県横浜市、定格出力：60 万 kW）は、定格出力運転中に、押込通風機用電動機<sup>※1</sup>の電気故障により、29 日午後 1 時 31 分に発電を停止しました。

現在、原因について調査を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）磯子火力発電所の概要

場 所	神奈川県横浜市磯子区
燃 料	石炭
出 力	116.2 万 kW（1 号機：60 万 kW、2 号機：56.2 万 kW <sup>※2</sup> ）
運転開始年月	平成 14 年 4 月 新 1 号機営業運転開始 平成 21 年 7 月 新 2 号機営業運転開始

※1：押込通風機用電動機：ボイラ内に燃料の燃焼に必要な空気を送り込むファン用の電動機（モーター）

※2：平成 24 年 12 月に発生した低圧タービン動翼の一部折損により、圧力プレートを設置して暫定対策を行ったため、発電出力が低下(▲3.8 万 kW)しております

以 上