

平成 26 年 7 月 10 日
電 源 開 発 株 式 会 社

橘湾火力発電所 1 号機の発電停止について

当社 橘湾火力発電所 1 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、定格出力運転中に、ボイラー上部にて蒸気漏れを確認したため、9 日（水）午後 5 時 00 分に発電を停止しました。

現在、ボイラー上部の点検を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）橘湾火力発電所の概要

| | |
|-------------|--|
| 場 所 | 徳島県阿南市橘町小勝島 3 番地 |
| 燃 料 | 石 炭 |
| 出 力 | 2 1 0 万 kW (1 号機：1 0 5 万 kW、2 号機：1 0 5 万 kW) |
| 運 転 開 始 年 月 | 平成 1 2 年 7 月 1 号機営業運転開始 平成 1 2 年 1 2 月 2 号機営業運転開始 |

以 上