

平成 26 年 8 月 6 日  
電源開発株式会社

橘湾火力発電所 2 号機の発電停止および  
松浦火力発電所 2 号機の仮復旧について

当社 橘湾火力発電所 2 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、定格出力運転中に、ボイラへの補給水量が増加していることを確認しました。その後、運転状況を監視しながら調査・確認をしておりましたが、ボイラ蒸気漏れの疑いがあることから、点検、補修が必要と判断し、本日 2 時 50 分に発電を停止しました。

現在、ボイラ内部の点検を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じ、復旧の見込みは現時点で 8 月 18 日を予定しております。

（参考）橘湾火力発電所の概要

場 所	徳島県阿南市橘町小勝 3 番地
燃 料	石 炭
出 力	2 1 0 万 kW (1 号機：1 0 5 万 kW、2 号機：1 0 5 万 kW)
運 転 開 始 年 月	平成 1 2 年 7 月 1 号機営業運転開始 平成 1 2 年 1 2 月 2 号機営業運転開始

なお、当社松浦火力発電所 2 号機（所在地：長崎県松浦市、定格出力 100 万 kW）につきましては、低圧タービンロータが損傷する事故が発生し（平成 26 年 3 月 28 日お知らせ済み）、8 月中旬を目途に部分負荷（出力 40 万 kW 程度）での仮復旧を進めておりましたが（平成 26 年 5 月 29 日お知らせ済み）、現在、試運転による設備の最終確認を行っており、本日中の運転再開を予定しております。

以 上