

平成 26 年 11 月 4 日
電源開発株式会社

手取川第一発電所の運転再開について

当社 手取川第一発電所（所在地：石川県白山市、定格出力：25 万 kW）は、9 月 3 日巡視点検中に、手取川ダム底部取水用ゲートを開閉させる重りを吊っているワイヤーが破断していることを確認したため、発電を停止しておりました（9 月 5 日お知らせ済）。

その後、重り等の落下物回収作業、取水塔及び導水路^{※1}の内部点検を実施した結果、発電に支障がないことを確認したことから、10 月 31 日（金）15 時 17 分に運転を再開いたしました。

なお、底部取水用ゲートの本格復旧については、現在のところ未定です。

当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に努めてまいります。

※1：発電所まで水を導く設備

以 上