



2024年9月10日

各位

会社名 電源開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 菅野 等  
(コード：9513、東証プライム)  
問合せ先 広報部広報室(報道)総括マネージャー  
村上 隆  
(電話：03-3546-9378)

### (開示事項の経過) 橘湾火力発電所 1号機の運転停止について

2024年3月14日に公表いたしました「橘湾火力発電所 1号機の運転停止」に関する復旧計画についてお知らせいたします。

#### 1. 復旧計画について

2024年2月15日に発生した橘湾火力発電所 1号機の運転停止については、同号機の高温再熱蒸気管の一部にき裂が確認されました(第1報お知らせ済み<sup>※1</sup>)。復旧に向けて、き裂が確認された配管を取り替えることとし、運転再開は2025年2月末を見込んでいました(第2報お知らせ済み<sup>※2</sup>)。

その後、早期の運転再開に向けて、き裂が確認された配管を新しく製作し、取り替え作業を進めています。現在の工程に基づき復旧計画を見直した結果、現時点においては本年11月末の運転再開を見込んでいます。

#### 2. 今後の見通し

2024年5月9日付「(開示事項の経過) 橘湾火力発電所 1号機の運転停止について」で公表したとおり、本件による2025年3月期の通期連結業績への影響額は、売上高の減少や復旧費用の計上により180億円を見込んでいます。当初見込みより早い運転再開による業績への影響額は現在調査中ですが、通期連結業績への影響額は本年5月9日時点の想定から縮小する見込みです。

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

※1 「橘湾火力発電所 1号機の運転停止について」(2024年3月14日)

※2 「(開示事項の経過) 橘湾火力発電所 1号機の運転停止について」(2024年5月9日)

以上