

平成 25 年 1 月 22 日
電源開発株式会社

松島火力発電所 2 号機の定期点検期間の延長について

当社 松島火力発電所 2 号機（所在地：長崎県西海市、定格出力：50 万 kW）は、定期点検中※にタービンの不具合が発生したため、タービンの追加点検を実施することとし、定期点検期間を延長しております。

今回の追加点検については、試運転中に、高圧タービンを駆動する蒸気とともにリード管に滞留した水（ドレン）が高圧タービンに混入したため、開放点検を実施したものです。

点検の結果、高圧タービンの健全性を確認できたことから、今後一日も早い点検終了に向けて取り組んでまいります。

なお、現時点での定期点検の終了時期は 2 月中旬を見込んでおります。

※ 従前の予定期間は平成 24 年 9 月 29 日から平成 25 年 1 月 12 日（106 日間）

【添付資料】松島火力発電所 2 号機 タービン概要図

（参考）松島火力発電所の概要

場 所	長崎県西海市
燃 料	石炭
出 力	100 万 kW（1 号機：50 万 kW、2 号機：50 万 kW）
運転開始年月	昭和 56 年 1 月 1 号機営業運転開始 昭和 56 年 6 月 2 号機営業運転開始

以 上