

平成 26 年 2 月 12 日
電 源 開 発 株 式 会 社

橘湾火力発電所 1 号機の発電停止について

当社 橘湾火力発電所 1 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、定格出力運転中に、ボイラー上部にて蒸気漏れを確認したため、11 日午後 6 時 30 分に発電を停止しました。

現在、ボイラー上部の点検を実施中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

（参考）橘湾火力発電所の概要

場 所	徳島県阿南市小勝島 3 番地
燃 料	石 炭
出 力	2 1 0 万 kW (1 号機：1 0 5 万 kW、2 号機：1 0 5 万 kW)
運 転 開 始 年 月	平成 1 2 年 7 月 1 号機営業運転開始 平成 1 2 年 1 2 月 2 号機営業運転開始

以 上