

平成 26 年 2 月 18 日  
電源開発株式会社

### 橘湾火力発電所 1 号機の運転再開について

当社 橘湾火力発電所 1 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、ボイラー上部からの蒸気漏れを確認したため、2 月 11 日(火)から発電を停止しておりました（2 月 12 日お知らせ済）。

その後、ボイラー上部の内部点検を実施した結果、4 次過熱器<sup>※1</sup> 出口管から蒸気リークの破口を確認したため、損傷管の補修及び類似箇所の点検を行い、2 月 17 日(月)午後 3 時に運転を再開いたしました。

当社は、今後も発電所の安定運転に万全を期してまいります。

※1：過熱器：火炉で発生した飽和蒸気を過熱蒸気に変換する熱交換器

以 上