

2025年12月9日
電源開発株式会社
電源開発送変電ネットワーク株式会社

地震発生に伴う当社グループ発電・送変電設備等の状況について（12月9日（火）9時現在）

2025年12月8日（月）23時15分頃に発生した青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震に関して、当社グループの発電及び送変電設備等の状況は以下のとおりです。

◆電源開発（Jパワー）

【火力発電設備（地熱発電設備含む）】

異常なし

【水力発電設備】

異常なし

【風力発電設備】

大間風力発電所が受電系統遮断発生により停止しています。

【大間原子力建設所】

異常なし

◆電源開発送変電ネットワーク（Jパワー送変電）

【送変電設備】

以下の送電設備・変電設備が停止しています。

・北海道・本州間連系設備

第2極：12月8日 23時15分 保護装置により停止しました。

第1極：12月9日 0時56分 手動停止、4時45分上北1極調相用変圧器火災発生、6時0分 消防により鎮火しています。

今後は、各設備等の状況に応じてお知らせします。

なお、周辺環境への影響については確認中です。状況が確認でき次第お知らせします。

地元の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以上