

2026年2月1日  
電源開発株式会社  
電源開発送変電ネットワーク株式会社

北海道・本州間連系設備の状況について  
(最終報)

2025年12月8日(月)23時15分頃に発生した青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震により被災した北海道・本州間連系設備の復旧状況は以下の通りです(新たな被害設備情報はございません)。なお、復旧状況に関するお知らせは今回で最終とします。

◆電源開発送変電ネットワーク (Jパワー送変電)

【送変電設備】

設備名	所在地	対応状況
北海道・本州間連系設備 (60万kW)	北海道亀田郡～青森県上北郡	<p>第1極(30万kW)は、2026年1月24日14時51分に、第2極の本復旧に伴い再度運転を停止しましたが、2026年1月31日20時00分に運転を再開しています。</p> <p>なお、破損した調相用変圧器の本復旧に向け、製作者の協力のもと、鋭意作業を継続しております。</p> <p>第2極(30万kW)は、2026年1月24日14時51分の本復旧に伴い運転を再開しています。</p> <p>上記に伴い、北海道・本州間連系設備は、60万kW運転を再開しております。</p>

地元の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以上